

安全评价报告信息公布表

机构名称	重庆九午科技有限公司	资质证号	APJ-(渝)-011	
委托单位	中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司顺江加油站			
项目名称	中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司顺江加油站安全现状			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业			
安全评价过程控制情况				
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人		过程控制负责人
	邓静	邓勋民		龙启科
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	邓静	2025.1	郭立瑾	邓勋民
姓名	认定专业	安全评价师从业识别卡/证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
龙启科	化工工艺	S011053000110192002907	/	是
郭立瑾	化工工艺	1700000000201083	/	是
周文骏	化工工艺	1700000000301702	55230333487	是
方翼华	化工机械	0800000000205567	/	是
王玉洁	化工机械	1800000000201332	/	是
杨文章	电气	1500000000200525	51140152166	是
吕琰	电气	1600000000301285	65140148127	是
张传平	安全	1500000000200508	37130136401	是
曹全堂	安全	0800000000306212	/	是

孟志强	自动化	0800000000303621	/	是
邓勋民	化工工艺	0800000000103052	55110109175	是
项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司顺江加油站成立于2004年10月28日,注册地位于重庆市涪陵区顺江移民小区(任家院子),法定代表人为全鑫。该站经营范围为零售汽油、柴油。</p> <p>中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司顺江加油站(以下简称:“顺江加油站”或“该加油站”)。该加油站汽油、柴油储存于卧式单层油罐中,罐区设置钢筋混凝土防渗罐池。该加油站汽油共设置3个汽油罐,其中1个25m³95#汽油罐,1个25m³92#汽油罐,1个25m³0#柴油罐,柴油折半计入总容积,则该站油品储量为62.5m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)对该站进行分级,该站属于三级加油站。</p>			
现场开展工作情况	勘察人员	勘察时间	勘察任务	勘察中的问题
	邓静	2024.12.28	现场及资料勘察	<ol style="list-style-type: none"> 1.充电桩区域未安装完全; 2.充电桩区域未配备消防器材; 3.箱式变电箱未设置“当心触电”等警告标志牌; 4.紧急切断按钮未张贴标识; 5.埋地管道加油管道应采用双层管道; 6.油气回收总管直径不应小于100mm。