

安全评价报告信息公布表

机构名称	重庆九午科技有限公司	资质证号	APJ-（渝）-011	
委托单位	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司道角加油加气站			
项目名称	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司道角加油加气站（加油部分）安全现状			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业			
安全评价过程控制情况				
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人		过程控制负责人
	邓静	邓勋民		龙启科
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	邓静	2024.12	郭立瑾	邓勋民
姓名	认定专业	安全评价师从业识别卡/证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
邓 静	安全	1700000000200947	/	是
唐翔宇	化工工艺	0800000000205561	/	是
周文骏	化工工艺	1700000000301702	55230333487	是
方翼华	化工机械	0800000000205567	/	是
王玉洁	化工机械	1800000000201332	/	是
杨文章	电气	1500000000200525	51140152166	是
张立平	电气	S011065000110192003229	65140148127	是
张传平	安全	1500000000200508	37130136401	是
曹全堂	安全	0800000000306212	/	是

孟志强	自动化	0800000000303621	/	是
郭立瑾	化工工艺	1700000000201083	55110109175	是
龙启科	化工工艺	S011053000110192002907	55140156550	是
邓勋民	化工工艺	0800000000103052	55050003374	是
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司道角加油加气站（以下简称“道角加油加气站”）位于重庆市巴南区龙洲大道 315 号附 1 号。经营范围为零售汽油、柴油、天然气。成立于 2016 年 01 月 11 日，负责人为汤琦。</p> <p>道角加油加气站建有 4 个玻璃纤维增强塑料双层卧式储罐（FF 双层储罐），其中 92#汽油罐 1 个，容积为 30m³；95#汽油罐 1 个，容积为 30m³；0#柴油罐 2 个，容积都为 30m³，合计总容积为 90m³（柴油罐容积折半），1 个 0#柴油罐暂停使用；建有储气井 4 口，单口容积（水容积）3m³，总容积（水容积）12m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），该站为三级加油与 CNG 加气合建站。</p>			
现场开展工作情况	勘察人员	勘察时间	勘察任务	勘察中的问题
	邓静、周文骏	2024.11.15	现场及资料勘察	<ol style="list-style-type: none"> 1) 水封井应有便于油气散发的措施； 2) 水封井应及时清理； 3) 道角加油加气站配置的灭火器应每半月进行一次检查； 4) 卸油区附近应设声光报警器，在油料达到油罐容量 90% 时，应能触动高液位报警装置；