

安全评价报告信息公布表

机构名称	重庆九午科技有限公司	资质证号	APJ-（渝）-011	
委托单位	重庆中油迅发实业有限公司			
项目名称	重庆中油迅发实业有限公司曾家服务区加油站（内、外侧）安全现状评价			
项目类别	☐ 预评价 ☒ 现状评价 ☐ 验收评价 ☐ 其他			
所属业务类别	批发和零售业 / 零售业 / 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 / 机动车燃油零售			
安全评价过程控制情况				
安全评价	项目组长		技术负责人	
项目管理	牟方舟		邓勋民	
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	牟方舟	2025.7	郭立瑾	孙芸童
姓名	认定专业	安全评价师从业识别卡/证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
牟方舟	化工工艺	S011053000110192003017	/	是
郭立瑾	化工工艺	17000000000201083	0144266	是
周文骏	化工工艺	17000000000301702	55230333487	是
马玄	化工工艺	18000000000200638	/	是
方翼华	化工机械	08000000000205567	/	是
王玉洁	化工机械	18000000000201332	/	是
杨文章	电气	15000000000200525	/	是
张立平	电气	S011065000110192003229	/	是
邓静	安全	17000000000200947	/	是
曹全堂	安全	08000000000306212	/	是
孟志强	自动化	08000000000303621	/	是

邓勋民	化工工艺	08000000000103052	0008277	是
龙启科	化工工艺	S011053000110192002907	/	是
项目简介	曾家内侧加油站建有5个SF双层埋地油罐和1个柴油尾气处理液储罐(10m³),其中92#汽油罐2个,容积30m³,95#汽油罐1个,容积30m³,0#柴油罐2个,容积均为30m³,合计总容积为105m³(柴油罐容积折半),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定,曾家内侧加油站为二级站。 曾家外侧加油站建有5个SF双层埋地油罐和1个柴油尾气处理液储罐(10m³),其中92#汽油罐2个,容积30m³,95#汽油罐1个,容积30m³,0#柴油罐2个,容积均为30m³,合计总容积为105m³(柴油罐容积折半)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定,曾家外侧加油站为二级站。			
现场开展工作情况	勘察人员	勘察时间	勘察任务	勘察中的问题
	牟方舟	2025年3月30日	现场勘察	1、曾家外侧加油站油罐区的车用静电接地夹故障;2、曾家外侧加油站92#人孔井的管道流向标识错误。